

残 留 塩 素 測 定 結 果

番号	給水浄水場名	幹線名	採取名称	採取場所	残留塩素濃度(PPM)	備考
	第1浄水場	北幹線	北長沼公衆トイレ	長沼町東1線北14号	0.60	
			西1線北8号排泥弁	長沼町西1線北8号	0.54	
			南11線西4号消火栓	南幌町南11線西4号	0.48	
		幹線外	東5線北17号排泥弁	長沼町東5線北17号	0.58	
			しらかば区住宅	長沼町しらかば1丁目	0.54	
			加賀配水場	長沼町東9線零号	0.38	
		市街地幹線	ふれあい通りトイレ	長沼町銀座南1丁目	0.54	
			南18線西12号排泥弁	南幌町南18線西12号	0.40	
			西長沼公衆トイレ	長沼町西6線南3号	0.46	
	マオイの丘配水場	南幹線	長沼高校	長沼町旭町南2丁目	0.36	
			舞鶴小学校	長沼町東5線舞鶴追分線	0.34	
			旧西南小学校前消火栓	長沼町基線南7号	0.34	
	第2浄水場	第2浄水場	15区住宅	南幌町中央4丁目	0.56	
			夕張太セイコ-マート前消火栓	南幌町南15線西19号	0.50	
			南10線西8号排泥弁	南幌町南10線西8号	0.54	